

Uwagi:
Połaczenia komunikacyje między oddalonymi od siebie urządzeniami wykonywać przewodami w postaci skrętek parowanych w ekranie o przekroju od 0,5 do 1.

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:	Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polska 43, 64-920 Piła		
TEMAT:	Projekt rozbudowy Szpitala Ars Medical w Pile działka nr 26/23 SCHEMAT KOMUNIKACJI NR2		
			PODPIS:
AUTOR:	mgr inż.Wiesław Kaplon	ELEKTRYCZNA WKP/0385/PWOE/09	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.Ryszard Miradecki	ELEKTRYCZNA 326/78/Pw	

BRANŻA:	DATA:	REV:	SKALA:	NR RYS.:
ELEKTRYCZNA	01.2012r.	01	--	E-50