UWAGA:
Rozmieszczenie gniazd wtykowych ustalić na etapie wykonawczym z dostawcą wyposażenia pomieszczenia

Trasa ułożenia koryt kablowych

kardioangiograf

lampa zabiegowa
monitory

2x tlen

T5/3/13 TK/2/9 h=0,3 PEL

T5/3/14 TK/2/10 h=0,3 PEL

T5/3/6 h=0,3 ogólne

T5/3/7 h=0,3 ogólne

T5/3/5 h=0,3 ogólne

T5/3/10 h=0,3 ogólne

T5/3/12 TK/2/8 h=0,3 PEL

T5/3/11 TK/2/7 h=0,3 PEL

T5/3/4 h=0,3 ogólne

T5/1/6 h=0,3 ogólne

osłona radiacyjna

osłona radiologiczna

wyposażenie przy umywalce:
pojemnik na mydło w płynie i środek dez.
pojemnik na ręczniki jednoraz., kosz, lustro

automat tokciowy

panel TRILUX V100
1x tlen
1x powietrze
1x próżnia
gniazda elektryczne:3x230V/16A

pochwyt pod parapetem na wys.85cm

natrysk z zagłębieniem w płycie

stół basenowy ze stali nierdz. +umywalka

regał ze stali nierdz.40x80x200cm

zawór ze zlewką

zlew na wys.50cm

osłona przeciwuderzeniowa ACROVYN TP-300
wysokość dołu 65cm

osłona przeciwuderzeniowa ACROVYN TP-100
wysokość góry 50cm

łóżko rehabilitacyjne

gniazda elektryczne:2x230V/16A

Kaseta sterująca systemu sieci IT

Trasa ułożenia koryta kablowego 400x100

Lampa zabiegowa LED

Schemat sterowania dla paneli wg rys szczegółowych

13x15x32 POZ.KL 2.6

13x15x32 POZ.KL 2.5

13x15x32 POZ.KL 1.6

18x15x32

+17,25

+19,20

Klapa dymowa 3-szybowa Essman 150/150, cokół AK bez wiatrownicy otwór 150x150cm, pow.czynna 1,35m2

zabezpieczenie kątowe ACROVYN SO-50 wysokość 200cm od cokolika kolor RAL1001

SZYB WINDOWY

Ø 16cm

EI30

EI60

O2

O4

- GNIAZDO LOGICZNE I TELEFONICZNE
- GNIAZDO ANTENOWE
- ZNAK PODŚWIETLANY INFORMUJĄSCY O DZIAŁANIU PROMIENI RTG
- ELEMENTY NOWE, ZAMUROWANIA
- ELEMENTY ŻELBETOWE
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY DO WYBURZENIA

1	KOMUNIKACJA	27,4	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2930	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR STO 32221
2	STEROWNIA	12,4	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2931	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR BIAŁY
3	POM.TECHN.	8,2	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2931	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR BIAŁY
4	SALA ZABIEGOWA	41,3	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA ED KOLOR 2930	OKŁADZINA ŚCIENNNA ALTRO WHITEROCK PASTEL KOLOR OYSTER WHITE W136/32 W137/32
5	PRZYGOTOWANIE PERSONELU	3,5	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2934	OKŁADZINA ŚCIENNNA ALTRO WHITEROCK PASTEL KOLOR CITRON W136/56 W137/56
6	PRZYGOTOWANIE PACJENTA	13,3	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2934	OKŁADZINA ŚCIENNNA ALTRO WHITEROCK PASTEL KOLOR HEATHER W136/51 W137/51
7	MAGAZYN	4,8	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2934	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR BIAŁY
8	MYCIE NARZĄDZI	3,2	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2934	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR BIAŁY
9	POM.PORZ.	3,2	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2934	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR BIAŁY
10	POKÓJ WYPOCZYNKU PO BADANIU	20,7	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2944	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR STO 32223
11	ŁAZIENKA	4,6	PL. PODŁOGOWE 20x20cm Cerim Bloom Bloom Green TU, 48x48	PŁYTKI CERAMICZNE Bloom Green 16x48, Bloom Gdn Flori mix/4 16x48
12	MAGAZYN BIELIZNY	1,5	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2934	ŚCIANY NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ STAL NIERDZEWNA KOLOR BIAŁY
13	WC	7,6	PL. PODŁOGOWE 20x20cm Cerim Bloom Bloom Brown TU, 48x48	PŁYTKI CERAMICZNE Cerim Bloom Bloom Superwhite 16x48,Bloom Superwhite Flori mix/4 16x48
14	WC	5,3	PL. PODŁOGOWE 20x20cm Cerim Bloom Bloom Brown TU, 48x48	PŁYTKI CERAMICZNE Cerim Bloom Bloom Superwhite 16x48,Bloom Superwhite Flori mix/4 16x48
15	POKÓJ LEKARZY	28,3	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2946	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR 31333 na ścianach w osi "I" i "L" oraz na sufitle, POZOSTAŁE ŚCIANY BIAŁY

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR: Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

TEMAT: Projekt rozbudowy Szpitala Ars Medical w Pile dz.nr 1415 -projekt zamienny w obrębie Vp.
PROJEKT PRACOWNI ANGIOKARDIOGRAFICZNEJ -SIŁA

		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
AUTOR:	mgr inż. Wiesław Kapłon	ELEKTRYCZNA WKP/0386/PWOE/09	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Mirudecki	ELEKTRYCZNA 328/78/Pw	

BRANŻA:	DATA:	REV:	SKALA:	NR RYS.:
ELEKTRYCZNA	07.2014r.	01	1:50	E2