Jednostka zewnętrzna
klimatyzacji Sali zabiegowej
prod. FUJITSU
typ: AOYG18LFC
Qchł=5,2kW
Nel=1,71kW (230V)
Masa=41kg

KN1/KW1, m=326kg
P=1,1 + 0,25 kW

N3/W3, m=406 kg,
P=1,1+0,75 kW

N12/W12, m=635 kg,
P=1,5+0,75 kW

Jednostka zewnętrzna
klimatyzacji Pom. technicznego
prod. FUJITSU
typ: AOYG24LFCC
Qchł=7,1kW
Nel=2,21kW (230V)
Masa=41kg

VENTURE INDUSTRIES
RF/4-250
250
1240 m³/h
7.02 m/s

UNIWERSAL
DAs-250/1400
P2-250+SKh
71-6/4C+900 obr/min+3 x
400 V+0,25 kW
750 m³/h
Pₛ = 182 Pa
Pₜ = 182 Pa

VENTURE INDUSTRIES
TH 800
250 m³/h
140W, 0,58A, 5,6kg

VENTURE INDUSTRIES
TH 800 N
250 m³/h
90W, 0,40A, 5,6kg

VENTURE INDUSTRIES
TH 800
350 m³/h
140W, 0,58A, 5,6kg

VENTURE INDUSTRIES
TH-800N
385 m³/h
90W, 0,4A, 5,6kg

VENTURE INDUSTRIES
TH-500
170 m³/h
68W, 0,26A, 3,8kg

VENTURE INDUSTRIES
TH-800
350 m³/h
140W, 0,58A, 5,6kg

VENTURE INDUSTRIES
RF/4-125
70 m³/h
34W, 0,16A, 5,8 kg

VENTURE INDUSTRIES
RF/4-125
50 m³/h
34W, 0,16A, 5,8 kg

VENTURE INDUSTRIES
TH 800
450 m³/h
140W, 0,58A, 5,6 kg

VENTURE INDUSTRIES
TH 800
400 m³/h
140W, 0,58A, 5,6 kg

WS7

+24,19 +24,45 +23,64 +23,75 +23,60 +24,45

0,5%

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:	Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła				
TEMAT:	Projekt rozbudowy Szpitala Ars Medical w Pile działka nr 1415 INSTALACJA WENTYLACJI - KANGIOGRAF - DACH				
		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:			PODPIS:
AUTOR:	mgr Inż. Andrzej Barna	WKP/0034/ POOS/03			
	mgr Inż. Wojciech Łuczak				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr Inż. Andrzej Borowczyk	WKP/0244/ POOS/05			
BRANŻA:	SANITARNA	DATA: 07.2014r.	REV: 01	SKALA: 1:50	NR RYS.: WZ-02