UWAGA:
Rozmieszczenie opraw oświetleniowych ustalić na etapie wykonawczym z dostawcą wyposażenia pomieszczenia

kardioangiograf
lampa zabiegowa
monitory
500
220,5
2x tlen
T5/3/2
T5/3/3
52
wyposażenie przy umywalce:
pojemnik na mydło w płynie i środek dez.
pojemnik na ręczniki jednoraz., kosz, lustro
osłona radiacyjna
osłona radiologiczna
26
automat lokciowy
T5/3/2/G
Wym.tablicy= 625x1500x100
(szer x wys x gł)
Zabudowa płyta gips/kart
Ew
T5/1/3
Aw
T5/3
T5/2/2
T5/1/3
Ew
EI30 110/200
klapa dymowa 3-szybowa Essman 150/150, cokół AK bez wiatrownicy otwór-150x150cm, pow.czynna 1,35m2
+17,25
+19,20
13x15x32
POZ.KL 2.6.
13x15x32
POZ.KL 2.5.
O4
O2
panel TRILUX V100
1x tlen
1x powietrze
1x próżnia
gniazda elektryczne:3x230V/16A
pochwyt pod parapetem na wys.85cm
wyposażenie przy umywalce:
pojemnik na mydło w płynie
pojemnik na ręczniki jednoraz., kosz, lustro
natrysk z zaciskiem z płytą
regał ze stali nierdz.40x80x200cm
osłona przeciwuderzeniowa ACROVYN TP-300
wysokość dołu 65cm
osłona przeciwuderzeniowa ACROVYN TP-100
wysokość góry 50cm
łóżko rehabilitacyjne
1x tlen
gniazda elektryczne:2x230V/16A
stół basenowy ze stali nierdz.
umywalka
zawór ze zleczką
zlew na wys.80cm
EI60 150/200
T5/2/2
T5/3/3
T5/3/2
T5/3/1
T5/3/2/G
T5/3/1/G
T5/3/3
T5/2/2
T5/1/3
Aw
Ew
EI30
EI60
13x15x32
POZ.KL 1.6
+17,25
SZYB WINDOWY
Ø 16cm
zabezpieczenie kątowe ACROVYN SO-50
wysokość 200cm od cokolika
kolor RAL1001
BWR BELKOWIDZKI ZESKT 2x40cm
spad 2,0%

1	KOMUNIKACJA	27,4	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2930	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR STO 32221
2	STEROWNIA	12,4	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2931	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR BIAŁY
3	POM.TECHN.	8,2	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2931	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR BIAŁY
4	SALA ZABIEGOWA	41,3	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA ED KOLOR 2930	OKŁADZINA ŚCIENNNA ALTRO WHITEROCK PASTEL KOLOR OYSTER WHITE W136/32 W137/32
5	PRZYGOTOWANIE PERSONELU	3,5	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2934	OKŁADZINA ŚCIENNNA ALTRO WHITEROCK PASTEL KOLOR CITRON W136/56 W137/56
6	PRZYGOTOWANIE PACJENTA	13,3	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2934	OKŁADZINA ŚCIENNNA ALTRO WHITEROCK PASTEL KOLOR HEATHER W136/51 W137/51
7	MAGAZYN	4,8	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2934	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR BIAŁY
8	MYCIE NARZĄDZI	3,2	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2934	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR BIAŁY
9	POM.PORZ.	3,2	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2934	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR BIAŁY
10	POKÓJ WYPOCZYNKU PO BADANIU	20,7	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2944	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR STO 32223
11	ŁAZIENKA	4,6	PŁ. PODŁOGOWE 20x20cm Cerim Bloom Bloom Green TU, 48x48	PŁYTKI CERAMICZNE Bloom Green 16x48, Bloom Gstn Flori mix/4 16x48
12	MAGAZYN BIELIZNY	1,5	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2934	ŚCIANY NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ STAL NIERDZEWNA KOLOR BIAŁY
13	WC	7,6	PŁ. PODŁOGOWE 20x20cm Cerim Bloom Bloom Brown TU, 48x48	PŁYTKI CERAMICZNE Cerim Bloom Bloom Superwhite 16x48,Bloom Superwhite Flori mix/4 16x48
14	WC	5,3	PŁ. PODŁOGOWE 20x20cm Cerim Bloom Bloom Brown TU, 48x48	PŁYTKI CERAMICZNE Cerim Bloom Bloom Superwhite 16x48,Bloom Superwhite Flori mix/4 16x48
15	POKÓJ LEKARZY	28,3	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAPLAN SIGNA KOLOR 2946	FARBA LATEXOWA np.STOCOLOR LATEX 3000 KOLOR 31333 na ścianach w osi "f 1"c" oraz na suficie, POZOSTAŁE ŚCIANY BIAŁY

GNIAZDO LOGICZNE I TELEFONICZNE
GNIAZDO ANTENOWE
ZNAK PODŚWIETLANY INFORMUJĄSCY O DZIAŁANIU PROMIENI RTG

ELEMENTY NOWE, ZAMUROWANIA
ELEMENTY ŻELBETOWE
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
ELEMENTY DO WYBURZENIA

h=1,3 — Wysokość montażu elementu
T1/2 — Adres: T1–nr tablicy/2–nr obwodu
A,B — Sekcje oświetleniowe nr A i nrB

⊞ -kinkiet naścienny 1x18W klosz mleczny IP65
Ew ▭ -oprawa ewakuacyjna 8W 3h
Oprawy oznaczone symbolem Aw wyposażyć w moduł inwertera awaryjnego
GPP ⊙ -przycisk ppoż głównego wyłącznika prądu
RG ▨ -rozdzielnia główna obiektu
T1 ▭ - tablica elektryczna obszarowa
◎ -przycisk dzwonkowy ośw. pojedynczy 10A/230V
-włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V
-włącznik ośw. podwójny 10A/230V
-włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V
N -włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V-NOCNE

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR: Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

TEMAT: Projekt rozbudowy Szpitala Ars Medical w Pile dz.nr 1415 -projekt zamienny w obrębie Vp.
PROJEKT PRACOWNI ANGIOKARDIOGRAFICZNEJ -OŚWIETLENIE

		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
AUTOR:	mgr inż. Wiesław Kapłon	ELEKTRYCZNA WKP/0365/PWOE/09	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Mirucki	ELEKTRYCZNA 328/76/Pw	

BRANŻA:	DATA:	REV:	SKALA:	NR RYS.:
ELEKTRYCZNA	07.2014r.	01	1:50	E1