

**Odpowiedzi udzielone w dniu 30.07.2015 r.  
do Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.07.2015r.**

**Dotyczy: Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70<sup>1</sup> i art.70<sup>3</sup> – 70<sup>5</sup> Kodeksu cywilnego na zadanie inwestycyjne pn.:**

**„Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego MPC-E 3 CRIE 10-6 na potrzeby Centralnej Sterylizatorni wraz ze Stacją Uzdatniania Wody dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile”.**

**Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:**

**Pytania z dnia 29.07.2015r.**

*Pytanie 1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie zestawu hydroforowego innego Producenta o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną?*

**ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy taką możliwość po warunkiem zgodności ze specyfikacją techniczną.**

*Pytanie 2. Zakres prac obejmuje wykonanie wpustu podłogowego oraz podłączenie go do kanalizacji sanitarnej. Posadzka w pomieszczeniu w hydroforni wykonana jest "na gotowo" (wykończona glazurą) i nie jest przystosowana do montażu przedmiotowego wpustu. Czy w ramach montażu należy uwzględnić koszty skucia obecnej posadzki i wykonania posadzki przystosowanej do montażu wpustu (odpowiednie spadki) ?*

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

*Pytanie 3. Czy w związku z ewentualnym zwiększeniem zakresu prac (wykonanie posadzki) dopuszczają Państwo przedłużenie terminu realizacji zadania ?*

**ODPOWIEDŹ: Nie.**

  
PREZES  
Zygmunt Malinowski